

**STRONA TYTUŁOWA**  
**INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA**  
**I OCHRONY ZDROWIA**

**Nazwa i adres budowy**

Napowietrzna linia oświetlenia ulicznego  
Wieś Tofilowce gm.Dubicze Cerkiewne  
Dz.nr 104/2;137


**Nazwa i adres inwestora**

Gmina Dubicze Cerkiewne  
17-204 Dubicze Cerkiewne  
ul.Główna 65

**AUTOR**

Zbigniew Suchocki  
15-869 Białystok ul.Białostoczek 24/33

**PROJEKTANT**  
tech. Zbigniew Suchocki  
Uprawnienia budowlane do projektowania,  
nadzorowania i kierowania robotami budowlanymi  
w specjalności: instalacje elektryczne  
Nr ewid. 94/16/78



## Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r.Nr 120 poz.1 126)

Obiekt:-----napowietrzna linia oświetlenia ulicznego  
 Adres:-----wieś Tofiłowce  
 Gmina:-----Dubicze Cerkiewne  
 Inwestor:----- Gmina Dubicze Cerkiewne ul.Główna 65  
 Projektant:-----Zbigniew Suchocki upr.Nr Bł/16/76  
 15-869 Białystok ul.Białostoczek 24/33

### 1.Zakres robót dotyczących całego zamierzenia budowlanego

Projekt obejmuje budowę napowietrznej linii oświetleniowej nN 0,4 kV.

### 2.Wykaz istniejących obiektów

Na trasie projektowanych urządzeń znajdują się urządzenia uzbrojenia podziemnego: jak istniejąca linia wodociągowa oraz projektowana linia kanalizacyjna.

### 3-Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenia bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi.

W trakcie budowy prace mogą być wykonywane tak ręcznie jak i mechanicznie. Występują elementy zagospodarowania jak istniejąca linia wodociągowa która może stwarzać zagrożenie bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi w przypadku uszkodzenia w/w urządzenia podziemnego..

### 4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót

W czasie budowy wystąpią zagrożenia przede wszystkim z tytułu prowadzenia prac budowlanych w pobliżu czynnych urządzeń elektroenergetycznych znajdujących się pod napięciem (zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym - wyłączenie linii uzgodnić z Rejonem Energetycznym Bielsk Podlaski..

### 5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników

Pracownicy przed rozpoczęciem robót winni być przeszkoleni i pouczeni o zagrożeniach wynikających z pracy w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych nN 0,4kV. Powinni posiadać aktualne przeszkolenie BHP w zakresie wykonywania robót ziemnych i montażowych.

### 6.Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom

Wszelkie prace winny być wykonywane z uwzględnieniem postanowień zawartych m.in. w:

- a.Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28maja 1996r w sprawie prac,które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby(Dz.U.1996r.Nr 62 poz.288)

**PROJEKTANT**  
 inż. Zbigniew Suchocki  
 Uprawnienie budowlane do projektowania,  
 nadzoru i kierowania robotami budowlanymi  
 w specjalności: instalacje elektryczne  
 Nr ewid. Bł/16/76

*Z. Suchocki*

- b. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy(Dz.U. z 1997r. Nr 129 poz.844)
- c. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. z 1999r. Nr80 poz.912)
- d. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r.-Prawo energetyczne(Dz.U. z 1997r. Nr54 poz.348 z późniejszymi zmianami)
- e. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 marca 1998r. w sprawie wymagań dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń(Dz.U. z 1998r. Nr 59 poz.377)
- f. oraz innymi przepisami BHP i RE Bielsk Podlaski i normami PNE/051001,SEP-E 0004 oraz PBUE.

Teren prac ziemnych i montażowych należy oznakować tablicami ostrzegawczymi.

Prace winni wykonywać pracownicy posiadający odpowiednie uprawnienia do wykonywania tego rodzaju robót po dopuszczeniu do pracy przez upoważnionych pracowników Rejonu Energetycznego Bielsk Podlaski.

Do włączania i wyłączania napięcia w czynnych liniach energetycznych mają wyłącznie prawo pracownicy upoważnieni przez Kierownictwo RE Bielsk Podlaski.

**PROJEKTANT**  
tech. Zbigniew Suchocki  
Uprawnienia budowlane do projektowania,  
nadzoru i kierowania robotami budowlanymi  
w specjalności: instalacje elektryczne  
Nr ewid. 92/16/76

