

Program funkcjonalno-użytkowy budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Wygon

Nazwa zamówienia:

Budowa oświetlenia w miejscowości Wygon

Adres obiektu:

Wygon (stacja transformatorowa Nikiforowszczyzna 3-925)

Klasyfikacja robót:

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

Instalowanie drogowego sprzętu oświetleniowego: **45.31.61.10-9**

Nazwa Zamawiającego:

Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne

ul. Główna 65

17-204 Dubicze Cerkiewne

Nazwa wykonawcy:

ESCO PROJEKT Roman Dębowski

Ul. M. Małachowskiego 1/107

05-270 Marki

Projektant:

Stanisław Kowalewski

Nr. upr. Łom. 6/82

Zawartość opracowania

1	Uprawnienia projektanta	
2	Odpisy uzgodnień	
3	Opis techniczny	3
4	Obliczenia techniczne	7
5	Zestawienie materiałów	11
6	Schemat wyposażenia szafki oświetleniowej	
7	Schematy jednokreskowe obwodów oświetlenia ulicznego	
8	Karty katalogowe	

1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt oświetlenia drogowego w miejscowości Wygon.

1.2. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje zaprojektowanie szafki sterowniczej SO, wytrasowanie kabla zasilającego, dobór zabezpieczeń, ochronę przeciwporażeniową, sposobu zasilania opraw oświetleniowych. Szczegółowa lokalizacja urządzeń została przedstawiona na załączonym planie sytuacyjnym.

1.3. Podstawa opracowania

- Warunki przyłączenia urządzeń elektrycznych do sieci energetycznej
- Umowa o przyłączenie

1.4. Opis stanu istniejącego

Obecnie w danej miejscowości na obszarze objętym projektem brak jest oświetlenia drogowego. Istniejąca linia napowietrzna n.n. jest linią komunalną zasilaną z rozdzielniczy nn. ze stacji trafo 3-925.

1.5. Rozwiązanie techniczne zasilania

1.5.1. Rozdzielnica i linia zasilająca:

Miejscem przyłączenia zasilania oświetlenia są zaciski prądowe na słupie nr 21. Na ww. słupie zabudować szafkę sterowniczo-pomiarową TL+SO słupową. Pomiar energii elektrycznej przewidzieć w szafce TL+SO, gdzie należy przygotować miejsce do zainstalowania licznika energii elektrycznej 1-fazowego 1-strefowego. Przyłączy

wykonać przewodem AsXSn 2x25mm². Szafkę wyposażać wg schematu nr 1. Proponuje się zastosowanie szafki z tworzywa sztucznego lub żywicy poliestrowych.

1.5.2. Obwody oświetleniowe:

Z szafki SO na istniejącą linię nn. do słupa mocnego wyprowadzić obwód oświetlenia ulicznego przewodem AsXSn 2x25 mm² i zabezpieczyć w projektowanej szafce wyłącznikiem nadprądowym S301 C-10A.

1.5.3. Sterowanie:

Nowo projektowane oświetlenie sterowane będzie za pomocą cyfrowego programatora astronomicznego CPA 4.0 firmy Rabbit. Załączenie i wyłączenie obwodu oświetleniowego nastąpi na podstawie tablicy zachodu i wschodu słońca oraz poprawek wprowadzonych przez użytkownika.

1.5.4. Ochrona od porażen:

Ochronę przed dotykiem bezpośrednim (ochrona podstawowa) stanowi izolacja robocza przewodów i kabli, oraz osłony zewnętrzne urządzeń elektrycznych. Jako ochronę przed dotykiem pośrednim (ochrona dodatkowa) zastosowano szybkie wyłączenie zasilania w przypadku pojawienia się napięcia na metalowych częściach słupa i oprawy. Metalowe części słupa należy podłączyć przewodem ochronnym z zaciskiem PEN na tabliczce bezpiecznikowej.

1.5.5. Oprawy oświetleniowe.

a) Parametry użytkowe :

- korpus (obudowa) oprawy musi być wykonany z odlewu aluminium w wersji jedno lub dwu komorowej;
- klosz ochraniający źródło światła musi być wykonany z materiału odpornego na uderzenia - poliwęglan lub szyba – współczynnik IK – 08 lub wyższy;

- oprawy oświetlenia ulicznego muszą posiadać regulację rozsyłu układu optycznego poprzez regulację źródła światła względem odbłyśnika, lub odbłyśnika względem źródła światła dające możliwość regulacji w co najmniej 5 oznaczonych pozycjach lub poprzez ruchomy przegub mocujący oprawę do wysięgnika dający możliwość płynnej regulacji kąta nachylenia oprawy w zakresie co najmniej 25 stopni;
- średnia trwałość źródeł światła opraw ulicznych powinna być na poziomie minimum 23000 godzin świecenia;
- zastosować w oprawach źródła światła o strumieniu świetlnym, tzn. :
 - źródło 70 W – co najmniej 6.800 Lm,
 - źródło 100 W – co najmniej 10.700 Lm,
 - źródło 150 W – co najmniej 17.500 Lm,

Źródła światła wszystkich zastosowanych mocy muszą być tego samego producenta

b) Parametry techniczne :

- stopień szczelności dla opraw dwukomorowych min. IP 65 dla komory optycznej i min. IP 65 dla komory osprzętu, a dla opraw jednokomorowych min. IP 65 dla całej oprawy oświetlenia ulicznego;
- oprawy oświetlenia ulicznego muszą być wykonane i dostarczone w II klasie ochrony w zakresie ochrony przeciw porażeniowej;
- oprawy oświetlenia ulicznego muszą być przystosowane do zasilania napięciem 230 V, 50 Hz.

1.5.6. Sodowe źródła światła

Powinny charakteryzować się następującymi minimalnymi wartościami strumienia świetlnego:

- 70W -6800 lm
- 100W-10700 lm
- 150W-17500 lm

oraz posiadać trwałość użytkową min. 23000 godzin świecenia.

1.5.7. Wysięgniki

Nowe wysięgniki montowane na słupach należy wykonać z ocynkowanej metodą ogniową rury o średnicy zewnętrznej 48 mm grubość ścianki 2,9mm ,długość wysięgu 1,5m. Do montowania wysięgników na słupy typu ŻN, należy stosować ocynkowane uchwyty hakowe o długościach dostosowanych do szerokości słupa. Wysięgniki powinny posiadać zaciski PEN. Należy przewidzieć zerowanie wysięgników.

1.5.8. Tabliczki bezpiecznikowe

Dla każdej oprawy na liniach napowietrznych izolowanych AsXSn należy zainstalować oddzielne izolowane gniazdo bezpiecznikowe z wkładką topikową Bi-Wts-6A np. typu SV lub równoważne

1.5.9. Przewody oświetleniowe.

Oprawy należy przyłączyć do tabliczek bezpiecznikowych przewodem o izolacji polwinitowej typu YDYp 2x2,5; mm² 750V.

1.5.10. Uwagi końcowe.

Całość Instalacji należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. W miejscach zbliżeń i skrzyżowań realizowanych sieci z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. Prace na sieciach istniejących wykonywać pod stałym nadzorem użytkownika z zachowaniem obowiązujących przepisów. Należy dbać o dobre zabezpieczenie i oznakowanie miejsc prowadzonych robót. Po zakończeniu robót instalacyjno-montażowych, przed włączeniem do eksploatacji Wykonawca jest zobowiązany:

- wykonać pomiary rezystancji uziemienia i izolacji przewodów i kabli,
- sprawdzić ciągłość żył kabli zasilających,
- wykonać pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,
- sporządzić protokoły z powyższych pomiarów.

Teren budowy po zakończeniu robót należy uporządkować oraz przekazać protokolarnie zarządzającemu.

2. OBLICZENIA TECHNICZNE

2.1. Obliczenie całkowitej mocy zainstalowanej:

Obwód oświetleniowy – 2x70W

Całkowita moc zasilanych opraw z projektowanej szafki oświetleniowej wynosi 0,14 kW w układzie 1-fazowym.

Do obliczeń przyjęto moc zapotrzebowaną

$$P_{obl} = k_i \cdot k_j \cdot P_z$$

gdzie:

- k_i – współczynnik jednoczesności (przyjęto=1)
- k_j – współczynnik rozruch (przyjęto=1,2)

Moc obliczeniowa wynosi:

$$P_{obl} = 1 \cdot 1,2 \cdot 0,14 = 0,168 \text{ kW}$$

2.2. Dobór przewodów i zabezpieczeń:

- Sprawdzenie doboru przewodu zasilającego projektowaną szafkę oświetleniową

$$I_B = \frac{1,5 \cdot P_{obl}}{U \cdot \cos \varphi} = 1,29 \text{ A}$$

Projektowany przewód AsXSn 2x25mm² musi spełniać następujące warunki:

$$I_B \leq I_n \leq I_Z$$

$$I_2 \leq 1,45 I_Z$$

gdzie:

I_B - prąd obliczeniowy

I_n - prąd znamionowy urządzenia zabezpieczającego

I_2 - prąd zadziałania urządzeń zabezpieczających

I_z - obciążalność prądowa długotrwała zabezpieczonych przewodów

Dopuszczalna obciążalność długotrwała przewodu AsXSn 2x25mm² wynosi $I_z=112$ A. Linia zasilająca szafkę oświetleniową (zabezpieczenie główne przelicznikowe) zabezpieczone będzie rozłącznikiem izolacyjnym R301 Gg-16A

$$1,29 \leq 16 \leq 112$$

$$25,6 \leq 162,4$$

Warunki są spełnione

- Sprawdzenie doboru przewodu zasilającego obwód oświetleniowy

$$I_B = \frac{1,5 \cdot P_{obl}}{U \cdot \cos \varphi} = 1,29 \text{ A}$$

Projektowany przewód AsXSn 2x25mm² musi spełniać następujące warunki:

$$I_B \leq I_n \leq I_z$$

$$I_2 \leq 1.45 I_z$$

Dopuszczalna obciążalność długotrwała przewodu AsXSn 2x25mm² wynosi $I_z=112$ A. Linia zasilająca obwód oświetleniowy zabezpieczona będzie wyłącznikiem nadprądowym S301 C-10 A

$$1,29 \leq 10 \leq 112$$

$$14,5 \leq 162,4$$

Warunki są spełnione

- Sprawdzenie doboru przewodu zasilającego oprawę oświetleniową

$$I_B = \frac{1,5 \cdot P_{obl}}{U \cdot \cos \varphi} = \frac{1,5 \cdot 84}{230 \cdot 0,85} = 0,64 A$$

Projektowany przewód YDY 2x2,5mm² musi spełniać następujące warunki:

$$I_B \leq I_n \leq I_Z$$

$$I_2 \leq 1,45 I_Z$$

Dopuszczalna obciążalność długotrwała przewodu YDY 2x2,5mm² wynosi $I_Z=31$ A. Linia zasilająca oprawę oświetleniową zabezpieczona będzie łączem bezpiecznikowym SV z wkładką bezpiecznikową BiWts 6 A

$$0,64 \leq 6 \leq 31$$

$$11,4 \leq 44,95$$

Warunki są spełnione

2.3. Sprawdzenie dobranych przewodów na warunek spadków napięć

Sprawdzenia dokonano dla najdalej oddalonego słupa, spadek obliczono wg wzoru:

$$DU_{\%} = \frac{2 \cdot 100}{g \cdot s \cdot U^2} \cdot \sum P_i \cdot l_i$$

gdzie:

$DU_{\%}$ - procentowy spadek napięcia

g - przewodność przewodu

s – przekrój przewodu


P_i – moc obciążenia w i-tym punkcie obwodu

l_i – i-ty odcinek obwodu

$$DU_{\%} = 1,82\% < 5\%$$

Warunki są spełnione

2.4. Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej



Obliczeń dokonano na podstawie danych:

- | | | |
|--------------------------------------|---|--|
| - transformator 160 kVA | $R_t = 0,0162 \, \Omega$ | $X_t = 0,0469 \, \Omega$ |
| - przewód AL 50 mm ² | $R_{AL} = 0,571 \, \Omega/\text{km}$ | $X_{AL} = 0,30 \, \Omega/\text{km}$ |
| - przewód AsXSn 2x25 mm ² | $R_{AsXSn} = 1,200 \, \Omega/\text{km}$ | $X_{AsXSn} = 0,24 \, \Omega/\text{km}$ |
| - przewód YDY 2x2,5 mm ² | $R_{YDY} = 7,410 \, \Omega/\text{km}$ | |

Prąd wyłączeniowy dla:

- | | |
|---|-------------------------|
| - wyłącznika nadprądowego S301 C-10 dla czasu zadziałania $t > 5 \, \text{s}$ | $I_a = 100 \, \text{A}$ |
| - wkładki BiWts 6 A dla czasu zadziałania $t > 5 \, \text{s}$ | $I_a = 18 \, \text{A}$ |

- Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej zwarcie w punkcie A dla zabezpieczenia obwodu oświetleniowego S301 C-10

Element pętli zwarciowej	Rjed	Xjed	L	R	X
	Ω / km	Ω / km	km	Ω	Ω
- transformator 160 kVA	0,0162	0,0469	-	0,016	0,047
- przewód AL 50 mm ²	0,571	0,3	0,500	0,571	0,300
- przewód AsXSn 2x25 mm ²	1,2	0,24	0,070	0,168	0,034
- przewód YDY 2x2,5 mm ²	7,41		0	0,000	0,000

$$R_k = 0,755 \, \Omega$$

$$X_k = 0,381 \, \Omega$$

$$Z_k = \sqrt{R_k^2 + X_k^2} = 0,846 \, \Omega$$

$$I_k = \frac{0,8 \cdot U_0}{Z_k} = 217,6 \, \text{A}$$

$$217,6 \geq 100$$

$$I_k \geq I_a$$

Warunki są spełnione

- Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej na zwarcie w punkcie B dla zabezpieczenia SV oprawy wkładki BiWts 6 A

Element pętli zwarciowej	Rjed	Xjed	L	R	X
	Ω /km	Ω /km	km	Ω	Ω
- transformator 160 kVA	0,0162	0,0469	-	0,016	0,047
- przewód AL 50 mm ²	0,571	0,3	0,500	0,571	0,300
- przewód AsXSn 2x25 mm ²	1,2	0,24	0,070	0,168	0,034
- przewód YDY 2x2,5 mm ²	7,41		0,005	0,074	0,000

$$R_k = 0,829 \quad \Omega$$

$$X_k = 0,381 \quad \Omega$$

$$Z_k = \sqrt{R_k^2 + X_k^2} = 0,912 \quad \Omega$$

$$I_k = \frac{0,8 \cdot U_0}{Z_k} = 201,7 \quad A$$


$$201,7 \geq 18$$

$$I_k \geq I_a$$

Warunki są spełnione

3. ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE

L.p.	Nazwa	Jm	Ilość
1	Oprawa uliczna 70 W	kpl	2
2	Lampa sodowa 70 W	szt	2
3	Wysięgnik rurowy 1,0x1,5x15 st.	szt.	2
4	Hak M16x180	szt.	4
5	Taśma stalowa+klamerki COT	kpl	0
6	Przewód YDYp 2x2,5 mm ²	m	10
7	Ośłona bezpiecznikowa SV 29.25	szt.	2
8	Zacisk odgałęźny Al./Cu SL 11.118	szt.	4
9	Przewód AsXSn 1x25 mm ²	m	2
10	Szafka SO słupowa z wyposażeniem	kpl	1
11	Zacisk odgałęźny Al./Al SL 21.12	szt.	2
12	Przewód AsXSn 2x25 mm ²	m	250
13	Uchwyt przelotowy SO 140.02	szt.	4
14	Uchwyt odciągowy SO 80.225	szt.	2
15	Hak wieszakowy SOT 21.16	szt.	6



Nazwa	Wygon
Nr Rys.	1
Rysował	Roman Dębowski
Data	18.04.2008

Proj. szafka złączowo - pomiarowa i sterownicza

