

OR. 271.21.2013.

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego

- wszyscy-

dot.

**postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego pn:
"Budowa sieci wodociągowej tranzytowej Tofilowce- Koryciski"**

W związku ze złożonym zapytaniem dot. zapisów SIWZ wyjaśniam jak niżej:


Pytanie

Załączony do Specyfikacji przedmiar robót naszym zdaniem nie odpowiada rzeczywistym ilościom robót ziemnych jakie należy wykonać. Obliczone w poz. 2 wykopy oraz w poz. 3 i 4 zasypanie wykopów nie odpowiada faktycznym ilościom budowy gdyż dotyczą tylko robót przeciskowych. Czy Zamawiający uzupełni przedmiar robót o roboty ziemne z wykopami i zasypaniem wodociągu czy też obliczeń należy dokonać we własnym zakresie.

Odpowiedź.

W poz. 2 , 3 i 4 dotyczące robót ziemnych wystąpił błąd oczywisty powinno być robót ziemnych:

- poz.2 przedmiaru robót – 3 910,00 m³
- poz. 3 przedmiaru robót – 690,00 m³
- poz. 4 przedmiaru robót – 3 220,00 m³

Z up. WÓJTA

mgr Mikołaj Łukaszewicz
Sekretarz Gminy