

OR. 271.21.2013.

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego
- wszyscy -

dot.

**postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego pn:
"Budowa sieci wodociągowej tranzytowej Tofiłowce- Koryciski"**

W związku ze złożonym zapytaniem dot. zapisów SIWZ wyjaśniam jak niżej:

Pytanie

Czy można 90% robót wykonać przewiertem kontrolowanym

Odpowiedź.

Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania robót przewiertem kontrolowanym przy zachowaniu wymagań określonych w SIWZ dotyczących zastosowanych materiałów oraz warunków technicznych wykonania robót w tym oznakowania trasy przebiegu wodociągu taśmą ostrzegawczą.


WÓJT
Leon Małaszewski