

OR. 271.3.2014

Dubicze Cerkiewne dn. 13 luty 2014r.

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego
-wszyscy-

dot. postępowania w trybie zapytania ofertowego pn: **Dostawa 2 kotłów z podajnikiem ślimakowym na eko-groszek o mocy 75 kW każdy do kotłowni Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dubiczach Cerkiewnych.**

Zamawiający uzupełnia zapisy zapytania ofertowego o następujące dane:

I. Opis przedmiotu zamówienia dodaje się pkt. 12-15 w brzmieniu jak niżej:

12. kocioł stalowy wodny z blachy o gr. min. 6 mm o sprawności cieplnej powyżej 80%,

13. kocioł należy dodatkowo wyposażać w ruszt żeliwny umożliwiający tradycyjny sposób palenia w przypadkach szczególnych np. brak prądu, awarii podajnika lub innego zespołu kotła,

14. kotły należy przystosować do zabezpieczenia zgodnie z PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo,

15. kotły winny spełniać wymogi ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010 Nr 138, poz. 935 z późn. zm.),

UWAGA: W związku z ograniczoną powierzchnią kotłowni (wym. 2,85m x 4,20m, przy usytuowaniu komina na ścianie o dł. 2,85 m) zaleca się umiejscowienie zasobnika na opał w sposób umożliwiający swobodny dostęp do obsługi kotłów „zasobnik z przodu kotła”.

II. Termin wykonania zamówienia: przedłuża się do **dnia 3 marca 2014r.**

IX. Termin składania i otwarcia ofert: przedłuża się do dnia:

składanie ofert 21 lutego 2014r. godz. 10.00

otwarcie ofert 21 lutego 2014r. godz. 10.30

Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne

Leon Małaszewski