

Dubicze Cerkiewne dn. 16.10.2008r.

Wykonawcy
ubiegający się o realizację zamówienia
- wszyscy -

dot. przetargu nieograniczonego na Remont (modernizacja) i dobudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne

Odpowiadając na Państwa pytania dot. zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia do w/w przetargu informuję jak niżej:

Pyt.: Czy oprawy parkowe i oprawy uliczne muszą pochodzić od tego samego producenta?

Odp. : Oprawy parkowe i oprawy uliczne muszą pochodzić od tego samego producenta.

Pyt.: Czy oprawy parkowe także muszą być wyposażone w jednoczęściowy odbłyśnik aluminiowy?

Odp.: Oprawy parkowe muszą być wyposażone w jednoczęściowy odbłyśnik wykonany z aluminium tak jak oprawa uliczna.

Pyt. : Czy zamawiający dopuszcza do zastosowania oprawy, które posiadają odbłyśnik z tworzywa sztucznego pokrytego warstwą aluminium poprzez napylenie?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza do zastosowania w niniejszym postępowaniu opraw z odbłyśnikami wykonanymi z tworzywa sztucznego. Odbłyśnik musi być wykonany w pełni z aluminium.

Pyt.: Czy zastosowane oprawy mają posiadać aktualny znak bezpieczeństwa użytkownika „B” lub jego unijny odpowiednik certyfikat ENEC ?

Odp.: Zamawiający na etapie składania ofert nie żąda przedstawienia aktualnego certyfikatu bezpieczeństwa na znak „B” lub jego unijnego odpowiednika „ENEC”. Wyżej wymienione certyfikaty (znak B lub ENEC) będą wymagane przy odbiorze końcowym inwestycji.

Pyt.: Czy do oferty należy załączyć deklarację CE dla opraw i źródeł światła?

Odp.: Do oferty należy dołączyć deklarację CE dla proponowanych opraw i źródeł światła zgodnie z zapisami SIWZ par 3 pkt 3.

Wójt Gminy
Anatol Pawłowski